

Дивизион «Генерация Урала»

«15» ноября 2012 г.

КОМПЛЕКСНЫЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ

КЭС
ХОЛДИНГ



ТГК-5

Отзыв о применении каменного литья ОАО «Первоуральского завода горного оборудования»

В 2001 году нами были получены от ОАО «ПЗГО» для нужд Ижевской ТЭЦ-2 700 метров трубы $\varnothing 426$ мм и 22 отвода $\varnothing 426$ мм, футерованных камнелитыми вкладышами, для замены металлических труб на участке гидрозолоудаления.

Это привело к значительному сокращению межремонтного периода трубопроводов ГЗУ и принесло значительный экономический эффект: существенно сократилось потребление материалов и резко снизились затраты на монтаж-демонтаж трубопроводов ГЗУ.

Технология укладки труб проста и доступна для действующих монтажных бригад, трубы хорошо выдерживают перепад температур.

Периодически выборочные осмотры внутренней поверхности труб и отводов показывают отсутствие их интенсивного износа и позволяют прогнозировать их многолетний безаварийный срок службы.

При проектировании вновь разрабатываемых систем гидрозолоудаления рекомендуем применять трубы, футерованные камнелитыми вкладышами производства ОАО «ПЗГО»,

Технический директор – главный инженер
Ижевской ТЭЦ-2



В. А. Страхов